

지붕휜 시방서

작성일자 : 2026.08.31

목 차

1. 설치 필요성
2. 제품의 사양
3. 제품 사진
4. 공사범위
5. 부품제작시방
6. 설치주의사항
7. 지붕휜의 적용

지붕웬 시방서

1. 설치의 필요성

- 1) 축사 내의 적정온도 유지
- 2) 축사 내의 과도한 수분 및 악취 제거
- 3) 유해가스제거와 신선한 공기의 공급

2. 제품의 사양

모터	출력	0.5마력	주파수	60HZ
	전원	1상	전압	220V
날개	직경	610mm		
	재질	플라스틱		
프레임	두께	0.8mm		
	재질	GI철판		
설치형식	천장 고정			

지붕웬 시방서

3. 제품 사진



지붕휨 시방서

4. 공사 범위

공사에 사용되는 자재는 지붕휨 사용에 적합한 제품으로 사용하여야 한다.

- 1) 전원 공급 공사에 필요한 모든 사항(배선 등)
- 2) 지붕휨을 축사 천장에 설치한다.
- 3) 시운전을 한다.
- 4) 한전의 전기공사는 별도임

5. 부품제작시방

- 1) 주 모터
 - ① 결로현상에 대응하도록 제조한다.
 - ② 높은온도에 대응하도록 제조한다.
- 2) 본체 프레임
 - ① GI철판으로 제조한다.
 - ② 자동 펀칭 및 절곡으로 높은 정밀도를 구현한다.
- 3) 휨 날개
 - ① 날개 직경은 610mm로 한다.
 - ② 날개는 플라스틱으로 제작한다.

6. 설치주의사항

- 1) 효율적인 환기를 위해 축사 사전 조사를 하여야 한다.
- 2) 기계의 동작을 방해하지 않는 위치를 선정한다.
- 3) 사용자 및 가축이 피해를 입지 않는 위치를 선정한다.

지붕웬 시방서

7. 지붕웬의 적용

- 1) 지붕웬의 간격 및 개수는 축사 조건에 따라 결정된다.

