

『2026년 고령자친화기업 지원사업』
- 대기오염 방지시설 제작 및 설치공사 - 입찰사양서

2026. 08.

칠갑농산 주식회사

1. 개요

가. 본 입찰사양서는 칠갑농산 주식회사의 2026년 고령자친화기업 지원사업 중 작업환경 개선을 위한 대기오염 방지시설 제작 및 설치공사에 적용한다.

나. 본 사양서는 입찰자가 공급하여야 할 설비의 최소 기준을 명시하며, 동등 이상의 성능을 확보하는 경우 대체 제안이 가능하다.

2. 설비 도입 목적

가. 작업장 내 분진을 효과적으로 포집·처리하여 작업환경을 개선한다.

나. 고령 근로자를 포함한 작업자의 호흡기 안전과 작업 쾌적성을 확보한다.

3. 공급 범위

가. 대기오염 방지시설 1식

나. 세부 공급 범위

- 1) 집진설비 1 SET
- 2) 덕트설비 설치공사(스파이럴덕트(아연도) 부속품 자재 포함)
- 3) 부스설비 구매·제작(제관/용접)
- 4) 집진설비 설치공사(도비/기계)
- 5) 전기설비 설치공사(제어/시운전)
- 6) 화물운송/건설장비(크레인/렌탈)
- 7) 지자체/공단 인허가 문서지원

4. 설비 금액

가. 총 견적금액 : 금 53,000,000원 (부가가치세 별도)

나. 납기 : 별도협의

5. 기본 성능 및 제작 기준

가. 설비는 설치 대상 공정의 분진 발생량에 적합한 처리용량을 확보하여야 한다.

나. 필터 교체 및 유지보수가 용이한 구조이어야 한다.

다. 운전 중 이상 진동, 과도한 소음, 분진 누출이 없어야 한다.

라. 본 견적서에는 품량, 정압, 필터 재질, 모터용량 등이 명시되어 있지 않으므로 계약 전 업체 제안사양서로 최종 확정한다.

6. 설치 및 시공 기준

가. 설비 제작 전 현장실측 및 배치 검토를 수행하여야 한다.

나. 덕트 경로, 후드 위치, 유지보수 공간을 고려하여 설계하여야 한다.

다. 구조물은 운전하중과 진동을 충분히 견딜 수 있어야 하며, 철거 포함 범위는 현장협의를 따른다.

라. 전기배선 및 제어반은 관련 전기안전 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

7. 제외 또는 별도협의 항목

가. 기초 바닥 설치공사

나. 1차 전기(인입) 설치공사

다. 1차 에어(배관) 설치공사

라. 배관 보온/케이싱 설치공사

마. 2차 자동제어 설치공사

바. 유해위험 방지계획서 등

8. 검사 및 시운전

가. 설치 완료 후 시운전을 실시하여 정상 가동 여부를 확인한다.

나. 풍량 및 흡입상태, 누설 여부, 진동 및 소음 상태, 제어반 작동상태 등을 검수한다.

다. 성능 미달 시 계약상대자는 무상으로 개선하여야 한다.

9. 하자보수

가. 하자보수기간은 검수 완료일로부터 1년 이상으로 하되 관련 법령 또는 계약조건이 우선한다.

나. 하자 발생 시 계약상대자는 발주처 통보 후 즉시 무상보수하여야 한다.

10. 입찰에 부치는 사항

가. 사 업 명 : 2026년 고령자친화기업

나. 설치현장 : 칠갑농산 (충청남도 청양군 청양읍 충절로 872-6)

다. 사 업 량 : 1식

라. 공사기간 : 2026년 12월 31일까지