1연구동 냉난방기 구매사양서

품 명	규 격	단위	수량	비 고
실외기(12.0HP)	냉방34.8kW / 난방39.2kW	대	4	
실외기(10.0HP)	냉방29.0kW / 난방32.6kW	대	7	
실내기(3.5HP) 무풍 4-WAY	냉방10.0kW / 난방11.0kW	대	2	
실내기(2.5HP) 무풍 4-WAY	냉방7.2kW / 난방8.1kW	대	1	
실내기(2.0HP) 무풍 4-WAY	냉방6.0kW / 난방6.8kW	대	2	
실내기(2.0HP) 대용량 무풍 1-WAY	냉방6.0kW / 난방6.8kW	대	2	
실내기(1.8HP) 대용량 무풍 1-WAY	냉방5.2kW / 난방6.0kW	대	48	
실내기(1.4HP) 무풍 1-WAY	냉방4.0kW / 난방4.5kW	대	2	
실내기(1.0HP) 무풍 1-WAY	냉방3.2kW / 난방3.6kW	대	1	
무풍 4-WAY PANNEL		개	5	
대용량 무풍1-WAY PANNEL		개	50	
무풍1-WAY PANNEL		개	3	
유선리모콘		개	58	
제어통합컨트롤러(DMS/APC)		개	1	
터치중앙제어기		개	1	

▢ 기타사항 *동등품 이상

○ 냉난방기 실내기/실외기 현장납품(지정장소 하차도)으로 한다.

○ 냉난방기 장비 납품 후 시운전 시 제조사가 협조한다.

○ 본 사양서에 제시한 규격을 만족하는 성능 또는 동등 이상의 제품을 납품한다

○ 실외기는 에너지 소비 효율 등급 1등급 제품을 납품한다.

○ 본 구매 사양서의 각 물품은 호환 가능한 동일 제조사 물품으로 납품한다.

○ 안전관리

공급자는 냉난방기 현장 반입 시 위험표시판 설치 등 제반 안전조치를 취하여야 하며,
공사현장 납품 시 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 책임을 진다.

○ 냉난방기 제조사의 물품공급 및 A/S확약서는 계약 후 30일 이내 제출한다.

○ 하자담보책임기간 : 2년(단, 압축기는 4년)

○ 본 사양서의 사양에 대해 보완 및 변경이 필요한 경우와 제작, 납품상 발생하는 문제점에 대해서는 담당 감독원과 협의 후 진행해야 한다.

- 설치현장 : 국방과학연구소 1연구동(대전 유성구 일원)